


PLANTA BAIXA COBERTURA  
ESC. 1:50

PLANILHA DE MATERIAL		
ITEM	QT	DESCRIÇÃO
01	12	UNIDADE EVAPORADORA - MARCA FLUTSU (OU SIMILAR) - TIPO HIGH WALL - MODELO: ASB40BLG - CAP. 9.000BTU/H - BIFÁSICA - 220V - 60Hz
02	01	UNIDADE EVAPORADORA - MARCA FLUTSU (OU SIMILAR) - TIPO HIGH WALL - MODELO: ASB41BLG - CAP. 12.000BTU/H - BIFÁSICA - 220V - 60Hz
03	02	UNIDADE EVAPORADORA - MARCA FLUTSU (OU SIMILAR) - TIPO HIGH WALL - MODELO: ASB41BLG - CAP. 18.000BTU/H - BIFÁSICA - 220V - 60Hz
04	01	UNIDADE EVAPORADORA - MARCA FLUTSU (OU SIMILAR) - TIPO HIGH WALL - MODELO: ASB42ALG - CAP. 24.000BTU/H - BIFÁSICA - 220V - 60Hz
05	12	UNIDADE CONDENSADORA - MARCA FLUTSU INVERTER (OU SIMILAR) - TIPO HIGH WALL - MODELO: ADBR9BLG - CAP. 09.000BTU/H - BIFÁSICA - 220V - 60Hz
06	01	UNIDADE CONDENSADORA - MARCA FLUTSU INVERTER (OU SIMILAR) - TIPO HIGH WALL - MODELO: ADBR12LG - CAP. 12.000BTU/H - BIFÁSICA - 220V - 60Hz
07	02	UNIDADE CONDENSADORA - MARCA FLUTSU INVERTER (OU SIMILAR) - TIPO HIGH WALL - MODELO: ADBR18LG - CAP. 18.000BTU/H - BIFÁSICA - 220V - 60Hz
08	01	UNIDADE CONDENSADORA - MARCA FLUTSU INVERTER (OU SIMILAR) - TIPO HIGH WALL - MODELO: ADBR24LG - CAP. 24.000BTU/H - BIFÁSICA - 220V - 60Hz
09	02	VENTILADOR PARA EXAUSTÃO COM GRELHA FIXA E VENTILADORA SOBRE PRESSÃO - MARCA WESTALIST (OU SIMILAR) - MOD: VENTDWT 150 - VAZÃO 150m³/h - 220V BIVOLT - 50w



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ  
SEIL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
PARANÁ EDIFICAÇÕES  
GERÊNCIA DE PROJETOS

PROPRIETÁRIO:  
GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO:  
CURITIBA-PR

OBRA:  
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PORTE 1

ESCRITÓRIO REGIONAL:

LOCAL:  
UNIDADE PADRÃO PARA O ESTADO DO PARANÁ


TIPO:  
CONSTRUÇÃO

AUTOR DO PROJETO / REGISTRO PROF:   
MEP-ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA-EPP/ CNPJ: 06.164.906/0001-28

PROJETO:  
**COBERTURA**

RESPONSÁVEL TÉCNICO / REGISTRO PROF:   
MEP-ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA-EPP/ CNPJ: 06.164.906/0001-28

REFERÊNCIA:  
**IMPLANTAÇÃO E COBERTURA**



MEP-ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA-EPP  
CNPJ: 06.164.906/0001-28  
CAU: PR 61.798-9  
RUA AUIZ DE PORA, 100, JD. SUMARÉ, LONDRIINA-PR  
CEP: 86020-460  
E-MAIL: carlos@meparquitetura.arq.br / SITE: www.meparquitetura.arq.br  
TELEFONE: (41) 3228.1100

DESENHO:  
DATA:  
ESCALA DO DESENHO:  
ARQUIVO:

NICKOLAS  
MARÇO 2014  
1:50  
043-14

AC  
02 02