

1 Planta baixa
ESCALA - 1:100

LEGENDA:
- Condutor fase
- Condutor neutro
- Condutor terra
- Watts
- Elétroduto
- Elétroduto enterrado
- Miliampere
- Ampere
- Diâmetro
- Disjuntor de proteção
- Quadro de Distribuição

QUADRO DISTRIBUIÇÃO CIRCUITOS																				
Circuito	Descrição	Local	Esquema	Método de instalação	Tensão(V)	Iluminação(W)	Tomadas				Pot. Total (VA)	Pot. Total(W)	Fases	Pot - A (W)	Pot - B (W)	Nº Circuito s Agrupados	FCT	FCA	In'(A)	Secção (mm2)	Ic(A)	Queda de Tensão	Queda de Tensão (%)	Disj(A)
						400 VA	100 VA	600 VA	1260 VA															
1	Iluminação Anexo 1		F+F+T	D	220V					3200	2944	A	2944		1	0,79	1	18,41	4	32 A	10 A	4,462%		DMT 25
	a	Quadra				8				3200	2944													
2	Iluminação Anexo 2		F+F+T	D	220V					3200	2944	A	2944		1	0,79	1	18,41	4	32 A	7 A	3,016%		DMT 25
	a	Quadra				8				3200	2944													
3	Reserva																							
4	Reserva																							
TOTAL					220V					3200	2944		2944	0		0,79	1	18,41	6	47A				DMT 50 + IDR 63

DETALHE 1
DETALHE DO QD E MURETA
SEM ESCALA



- Condutores de Fase
- Condutores de Neutro
- Condutores de Terra

A indicação de cores acima é somente para uma melhor visualização gráfica do desenho. No momento da execução adotar código de cores recomendado pela NBR5410.

OBS.: DIMENSÕES SUGERIDAS. CABE O INSTALADOR VERIFICAR AS DIMENSÕES INDICADAS PELO FABRICANTE, NO MOMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRA, ANTES DE CONCRETAR O MURETA, A FIM DE VERIFICAR SE O QUADRO COMPORTA O MODELO ESCOLHIDO, CASO NECESSÁRIO ADOTAR UM QUADRO MAIOR.

DETALHE 2
VISTA LATERAL DA MURETA DO QD
SEM ESCALA



Item	Descrição	Unid	Quant.
1	Poste de concreto armado e seção circular, extensão de 10m e resistencia de 150 a 200 daN, tipo C-14	Und.	1,00
2	Cabo Flexível 1kv Vermelho 4,0mm²	m	207,80
3	Cabo Flexível 1kv Verde 4,0mm²	m	103,90
4	Eletroduto Flexível Corrugado 25mm	m	103,90
5	Caixa de passagem em alvenaria	Und.	6
6	Disjuntor Termomagnetico Bipolar 25A	Und.	2
7	Disjuntor Termomagnetico Bipolar 50A	Und.	2
8	Disjuntor Diferencia Residual Bipolar 30mA/63A	Und.	1
9	DPS Monopolar 25kA 275V	Und.	3
10	Poste de aço conforme projeto	Und.	4

ESPECIFICAÇÕES DETALHE 1 E 2

(01) - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA LEGENDA
(02) - DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - 50A - REF.: WEG MDW-B50-2
(03) - DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - 25A - REF.: WEG MDW-B25-2
(04) - INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) - 4 POLOS - 63A - 30mA - REF.: WEG RDW30-63-4
(05) - TRILHO PARA DISPOSITIVOS PADRÃO DIN
(06) - BARRA DE DISTRIBUIÇÃO TIPO PENTE - BIFÁSICO - 80A - 12 POLOS (CORTAR POLOS EXCEDENTE) - REF.: WEG BR2-6
(07) - CONECTOR GENÉRICO PARA BARRAMENTO TIPO PENTE - REF.: WEG AL-8R
(08) - BARRAMENTO DE TERRA - EM COBRE - FIXADO SEM ISOLADORES DIRETAMENTE NA CARCAÇA DO QUADRO - COM PARAFUSOS - MÍNIMO DE 5 TERMINAIS QUE SUPORTEM A BITOLA DOS CABOS UTILIZADOS
(09) - BARRAMENTO DE NEUTRO - EM COBRE - FIXADO COM ISOLADORES - COM PARAFUSOS - MÍNIMO DE 5 TERMINAIS QUE SUPORTEM A BITOLA DOS CABOS UTILIZADOS
(10) - ELETRODUTO KANALEX Ø1.1/2"
(11) - HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD Ø5/8 x 2,40m ALTA CAMADA 254 MICRONS - REF.: TEL 5814
(12) - CONECTOR TIPO GAR - CABO-HASTE - PARA HASTE Ø5/8" E CABO 10mm²

2 Detalhe QD
ESCALA - S/Esc.

5 Diagrama Unifilar
ESCALA - S/Esc.



6
ESCALA - S/Esc.

QUADRO DE CARGAS QD

CIRCUITO	DESCRIÇÃO	ESQUEMA	V (V)	POT. TOTAL (VA)	POT. TOTAL (W)	FASES	POT. A (W)	POT. B (W)	In' (A)	CONDUTOR (mm2)	TC (A)	Disj (A)
1	ILUMINAÇÃO PARQUE 1	F+F+T	220 V	1.134	1.100	#1$	550	550	10,7	(#2x10)PR no 90°	313	(1x16
2	ILUMINAÇÃO PARQUE 2	F+F+T	220 V	1.545	1.500	#1$	750	750	14,6	(#2x10)PR no 90°	313	(1x16
TOTAL	QD	3F+N+T	220 / 127 V	2680	2600	#1$	1.300	1.300	15,4	(#3x10)TOTPR no 90°	72,5	(2x50

Especificação da fiação a ser utilizada

- Condutores de alimentação do QD:
  - 4 (F+F+N+T) x Cabo de Cobre Unipolar - Bitola 10mm² - Prysmian Eprotenax - Isolação 0,6/1kV 90°
- Codutores de alimentação do Circuito 1:
  - 3 x Cabo de Cobre Multipolar - Bitola 3x2,5mm² (F+F+T) - Prysmian Eprotenax - Isolação 0,6/1kV 90°
- Condutores de alimentação do Circuito 2:
  - 1 x Cabo de Cobre Multipolar - Bitola 3x4mm² (F+F+T) - Prysmian Eprotenax - Isolação 0,6/1kV 90°
- Condutores de comando do Circuito 3:
  - 2 (F+F) x Cabo de Cobre Unipolar - Bitola 1.5mm² - Prysmian Superastic - Isolação 750V

ESPECIFICAÇÕES DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

- Quadro de Distribuição
- Dimensões Sugeridas A=60cm L=30cm P=20cm (PARA FACILITAR A MONTAGEM DO QUADRO E CONSIDERANDO QUE O COMPRIMENTO DO TRECHO RETO DO ELETRODUTO ENTERRADO, NÃO DEVERÁ SER MAIOR QUE 20m DE ELETRODUTO ENTERRADO).
EXECUÇÃO DEVE-SE CONFERIR AS DIMENSÕES DO QUADRO, A FIM DE VERIFICAR SE O QUADRO COMPORTA O MODELO DOS EQUIPAMENTOS ESCOLHIDOS, CASO NECESSÁRIO ADOTAR UM QUADRO MAIOR)

- O QD DEVERÁ SER EXECUTADOS DE ACORDO COM A NBR 5410.
- Deverá ser dotado de dispositivos:
  - Grau de proteção IP 54 no mínimo.
  - Embutido em mureta de alvenaria com pingadeira.
  - Porta com fechadura e chave tipo yale.
  - Placa de advertência.
  - Chave de aterramento instalada fixada em ottos pastia DIN.
  - Corrado dos dispositivos dos circuitos através de barramento tipo pente com CORRENTE COMPATÍVEL À CORRENTE DO DISJUNTOR GERAL.
  - Todos os componentes internos devem ser fixados nos equipamentos no interior do quadro elétrico através de terminal de compressão(especificar).
  - Tampa externa com dispositivo de trava e cadeado.
  - Placa de acrílico fumê, fixada internamente nas portas vou com chapa em policarbonato transparente.
  - BARRAMENTO DE TERRA E NEUTRO INDEPENDENTES.
  - O BARRAMENTO DE NEUTRO DEVE SER INSTALADO SOBRE ISOLADORES E O BARRAMENTO DE TERRA DEVE SER FIXADO DIRETAMENTE NA CARCAÇA.
  - ATERRAR BARRA DE TERRA ATRAVÉS DE CABO DE COBRE ISOLADO 10mm² FIXADO NA HASTE DE TERRA ATRAVÉS DE CONECTOR TIPO GAR EM COBRE.
  - Proteção contra sobretensões transitórias, Dispositivo, DR, e barramento de Neutro e Terra.
  - Presença de sinalização e advertência na tampa externa do quadro indicando perigo e a existência de choque elétrico.
  - Identificação de circuitos: Cada circuito deverá ser identificado conforme DIAGRAMA UNIFILAR DISPONÍVEL GENÉRICO DO RESPECTIVO QUADRO.
  - O QUADRO DEVE SER DIMENSIONADO DE FORMA QUE A ADVERTÊNCIA INDICADA NO ITEM 6.5.4.1.0 DA NBR 5410
  - O DR INDICADO DEVERÁ SER DE 30mA, PADRÃO DIN.
  - CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUÇÃO E MONTAGEM CONFORME NBR 5410.

- O ESQUEMA DE ATERRAMENTO ELÉTRICO ADOTADO SERÁ DO TIPO TN-S, NO QUAL O CONDUTOR DE NEUTRO E O CONDUTOR DE PROTEÇÃO SÃO DISTINTOS EM TODO O SISTEMA. O CONDUTOR NEUTRO É ISOLADO DA MASSA E DA TERRA EM QUALQUER PONTO EM DIANTE NÃO SENDO MAIS CONECTADO AO CONDUTOR DE PROTEÇÃO (TERRA).

- NO MOMENTO DA EXECUÇÃO E FABRICAÇÃO DO QUADRO AS DIMENSÕES DO QUADRO PODEM SER CONFERIDAS E SE NECESSÁRIO MODIFICADAS DE MODO QUE OS DISJUNTORES E BARRAMENTOS DE TERRA, NEUTROS E CABOS FIQUEM MELHOR POSICIONADOS E FACILITE A MONTAGEM, CONEXÃO E PASSAGEM DE CABOS.

- PARA MAIS DETALHES VER O DIAGRAMA UNIFILAR, DIAGRAMA DE COMANDO, NOTAS E OS DETALHES 1 E 2.

DETALHES ATERRAMENTO

DETALHE 3
ATERRAMENTO DO POSTE DE ILUMINAÇÃO DA QUADRA
CONEXÃO DO CABO DE COBRE COM A ESTRUTURA DO POSTE
SEM ESCALA



DETALHE 4
ATERRAMENTO DO POSTE DE ILUMINAÇÃO DA QUADRA
CONEXÃO DO CABO DE COBRE COM A HASTE DE ATERRAMENTO
SEM ESCALA

ESPECIFICAÇÕES DO ATERRAMENTO DOS POSTES DE ILUMINAÇÃO DA QUADRA

- Os quatro postes de iluminação da quadra deverão ser aterrados.
- Os postes de iluminação deverá ser aterrados por cabo de cobre nu #50mm², fixado no poste de iluminação e em haste de aterramento no solo.
- A conexão do cabo de cobre com a estrutura do poste, através de terminal de compressão estanhado, fixado no poste através de parafusos e porcas conforme "Detalhe 3" do projeto elétrico. Esta conexão deve ser efetuada a aproximadamente 0,30 cm do solo, não sendo permitido o contato do terminal de compressão com o solo.
- A conexão do cabo de cobre com a haste de aterramento no solo deve ser efetuada através de solda exotérmica, conforme "Detalhe 4" do projeto. A haste de aterramento deverá ficar abrigada no interior das caixas de passagem elétrica.
- A haste de aterramento deverá ser do tipo haste Copperweld Ø5/8" x 2,40m alta camada 254 microns.
- O cabo de cobre nu #50mm² deve estar em contato direto com o solo, não devendo ser abrigado em eletroduto.
- O cabo de cobre nu #50mm² deve ser contínuo deste o terminal de compressão até a haste de terra.
- Todos os materiais utilizados e conexões devem suportar, sem danos, os efeitos térmicos e eletrodinâmicos de descargas atmosféricas, bem como os esforços acidentais previsíveis.
- No momento da execução do aterramento, deve-se considerar que a interligação elétrica entre dois metais diferentes pode dar origem a sérios problemas graves de corrosão eletrolítica. Neste caso deve-se utilizar conector específico para junção de diferentes tipos de metais.

3 Detalhe Aterramento
ESCALA - S/Esc.

DETALHES SUGESTÃO ENTRADA DE ENERGIA

DETALHE 6
ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO COPEL
SEM ESCALA



NOTAS DA SUGESTÃO DE ENTRADA DE ENERGIA - PADRÃO COPEL

- SUGESTÃO DE ENTRADA DE ENERGIA, DUTRAS CONFIGURAÇÕES DE ALIMENTAÇÃO PODEM SER ADOTADAS DEPENDENDO DAS CARACTERÍSTICAS DO LOCAL DE IMPLANTAÇÃO DO RESPECTIVO PARQUE, ASSIM, A ESPECIFICAÇÃO DAS CARGAS E DO MODO DE ALIMENTAÇÃO DO QD DO PARQUE DEVE SER EFETUADA PELA EXECUTORA DO SERVIÇO.
- ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO COPEL.
- CATEGORIA 2B - ENTRADA BIFÁSICA 50A - DE ACORDO COM NTC 901100
- CAIXA "CN" PADRÃO COPEL - DE ACORDO COM NTC 910100
- INSTALAÇÃO EM POSTE - DE ACORDO COM NTC 901100 - ITEM 11.1.6
- A CAIXA DE MEDIÇÃO DEVERÁ SER INSTALADA EM POSTE. A CAIXA DE MEDIÇÃO FIQUE A UMA DISTÂNCIA DE 1 A 60 HUMO/GRADE FRONTAL, A FIM DE PERMITIR ESPAÇO PARA TRABALHO DAS EQUIPES DE INSPEÇÃO DA COPEL.
- CAIXA DE MEDIÇÃO COM VISOR VOLTADO PARA A VIA PÚBLICA E GARANTIA DE LEITURA DO MEDIDOR SEM NECESSIDADE DE ADENTRAR NA PROPRIEDADE.
- RAMAL DE LIGAÇÃO AÉREO.
- CONFORME NBR5410 ITEM 6.2.8.10 É PROIBIDA A APLICAÇÃO DE SOLDA A ESTANHO NA CONEXÃO DE CONDUTORES PARA CONECTÁ-LOS A BORNES OU TERMINAIS DE DISPOSITIVOS OU EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS.
- PARA AS CONEXÕES DOS CABOS FLEXÍVEIS COM MEDIDORES DEVERÃO SER UTILIZADOS TERMINAIS DE COMPRESSÃO NACIOS CONFORME NTC 917915/32.
- IDENTIFICAR AS FASES A, B E C NAS CORES AMARELA, BRANCA E VERMELHA, RESPECTIVAMENTE, DESDE A ENTRADA DE ENERGIA ATÉ A MEDIÇÃO.
- TODAS AS PARTES METÁLICAS, NORMALMENTE NÃO ENERGIZADAS, DEVERÃO SER ATERRADAS.
- TODAS AS EMENDAS DE CONDUTORES DEVERÃO SER CONSTITUÍDOS SEM EMENDA.
- TODAS AS PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DEVEM SER REBITADAS OU PARAFUSADAS.
- OS POSTES PARA ENTRADA DE SERVIÇO, AS CAIXAS PARA EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO E OS DISJUNTORES DE CORRENTE NOMINAL ATÉ 100A DEVERÃO SER HOMOLOGADOS E PROVENIENTES DE FABRICANTES CADASTRADOS NA COPEL.
- A CAIXA DE MEDIÇÃO FIXADA NO POSTE DEVERÁ SER POR MEIO DE BRAÇADEIRAS DE AÇO GALVANIZADO, DE ALUMÍNIO OU MATERIAL POLIMÉRICO.
- OS ELETRODUTOS PODERÃO SER EMBUTIDOS NO POSTE DA ENTRADA DE SERVIÇO OU FIXADOS NESTE POR MEIO DE ARAME DE AÇO GALVANIZADO DE BITOLA 1/4 AWG (16MM2 6 VOLTAS), FITAS DE AÇO INOXIDÁVEL OU BRAÇADEIRAS GALVANIZADAS.
- NAS EXTREMIDADES SUPERIORES DOS ELETRODUTOS FIXADOS EXTERNAMENTE AO POSTE DA ENTRADA DE SERVIÇO DEVERÁ SER INSTALADO CABEÇOTE OU CURVA 135°.
- OS ELETRODUTOS DEVERÃO SER DE MATERIAL RÍGIDO, APROPRIADAS PARA FIXAÇÃO EM CAIXAS DE MEDIÇÃO E VEDADAS COM COLA A BASE DE SILICONE, NÃO SERÁ PERMITIDO O USO DE MASSA PARA VIDRO.
- ITENS NÃO ESPECIFICADOS NESTE PROJETO DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTC 901100
- O POSTE, A CAIXA E O DISJUNTOR DEVERÃO SER HOMOLOGADOS NA COPEL.
- O POSTE DA ENTRADA DE SERVIÇO DEVERÁ SER INSTALADO DE FORMA QUE POSSA SER GARANTIDO ESPAÇAMENTO MÍNIMO DE 1 METRO PARA TRABALHO EM FRENTE À MEDIÇÃO.
- A CAIXA DE MEDIÇÃO DEVERÁ SER INSTALADA A 1,50 M DE ALTURAMENTO DO POSTE.
- O VISOR DO MEDIDOR DEVERÁ FICAR VOLTADO PARA A VIA PÚBLICA.
- O PINGADOURO PODERÁ SER REALIZADO A 90° (PERPENDICULAR) DA ARMAÇÃO SECUNDÁRIA QUANDO A SITUAÇÃO EXIGIR.
- PARA A ESPECIFICAÇÃO DA BRAÇADEIRA A SER USADA, DEVERÃO SER CONSULTADAS AS NTC 917020 E 917030.
- VER O "DIAGRAMA UNIFILAR GERAL" PARA ESPECIFICAÇÃO DOS CONDUTORES E ELETRODUTOS.

4 Detalhe Entrada de Energia
ESCALA - S/Esc.

Legenda e Especificações

QM
SUGESTÃO DE MODO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA
QUADRO DE MEDIÇÃO - ENTRADA PADRÃO COPEL
- CATEGORIA 2B - ENTRADA BIFÁSICA 50A - DE ACORDO COM NTC 901100
- CAIXA "CN" PADRÃO COPEL - DE ACORDO COM NTC 910100
- INSTALAÇÃO EM POSTE - DE ACORDO COM NTC 901100 - ITEM 11.1.6
OBS.:
1 - OUTRAS CONFIGURAÇÕES DE ALIMENTAÇÃO PODEM SER ADOTADAS DEPENDENDO DAS CARACTERÍSTICAS DO LOCAL DE IMPLANTAÇÃO DO RESPECTIVO PARQUE. ASSIM, A ESPECIFICAÇÃO DAS CARGAS E DO MODO DE ALIMENTAÇÃO DO QD DO PARQUE DEVE SER EFETUADA PELA EXECUTORA DO SERVIÇO. PORÉM DEVEM SER RESPEITADAS AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DE TUBULAÇÃO E FIAÇÃO INDICADAS NESTE PROJETO.
2 - AS ESPECIFICAÇÕES DE TUBULAÇÃO E FIAÇÃO INDICADAS NESTE PROJETO SÃO VÁLIDAS PARA UMA DISTÂNCIA MÁXIMA DE 37 METROS ENTRE A CAIXA DE PASSAGEM CX1 E O QD. PARA OUTRAS DISTÂNCIAS, CONSULTAR A NOTA DE "DISTÂNCIAS MÁXIMAS" DESTE PROJETO.
3 - INTERCALAR CAIXAS DE PASSAGEM NO SOLO (40X40X40CM) A CADA 20M DE COMPRIMENTO DO TRECHO DE ELETRODUTO ENTERRADO;
4 - VER DETALHE 6: "SUGESTÃO ENTRADA DE ENERGIA".

QD
Quadro de distribuição
- VER NOTA "ESPECIFICAÇÕES DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO"

40x40x40
CAIXA DE PASSAGEM DE CONCRETO NO SOLO (DIMENSÕES INDICADAS EM CM)
- COM HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD Ø5/8" x 2,40m ALTA CAMADA 254 MICRONS EQUIVALENTE INDICADO)
- COM TAMPA EM CONCRETO
- COM DRENO NO FUNDO DA CAIXA
OBS.: PARA OS CONDUTORES E ROUBO DE CONDUTORES, A TAMPA DA CAIXA DE PASSAGEM NO SOLO PODE FICAR ENTERRADA ALGUNS CENTÍMETROS NO SOLO, DIFICULTADO O ACESSO. CONTUDO, DEVE-SE DOCUMENTAR A LOCALIZAÇÃO DAS CAIXAS DE PASSAGEM PARA QUE SEJA POSSÍVEL ACESSÁ-LAS EM MANUTENÇÕES FUTURAS.
Obs.:VER LISTA DE ESPECIFICAÇÕES DAS CAIXAS DE PASSAGEM NO SOLO, AO LADO >>>

2x400W
Poste de iluminação da quadra:
- Poste metálico com 9 metros de altura conforme projeto estrutural da quadra.
- Duas luminárias DE LED POR POSTE.
- Para maiores detalhes PROJETO ARQUITETÔNICO para a ESPECIFICAÇÃO DO CONJUNTO.
- LUMINÁRIA DE LED com potência nominal máxima de 400W.
- LUMINÁRIA DE LED COM ALTO FATOR DE POTÊNCIA E BAIXAS DISTORÇÕES HARMÔNICAS.
- TENSÃO DA LUMINÁRIA 220V.
- A fixação da luminária no poste de iluminação para alimentação elétrica das luminárias deve ser ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, A FOGO PESADO Ø1.1/2".
- Fixar a tubulação elétrica junto ao poste de iluminação.
- Usar condulete TIPO "T" de alumínio no topo do poste para derivação para as duas luminárias.
- Aterramento do poste de iluminação através de haste de terra do circuito de alimentação CONECTADO através de terminal de compressão TIPO OLHAL.
- Aterrar o poste metálico através de cabo de cobre nu #50mm² fixado a 10cm da base do poste através de terminal de compressão e conectado a haste de terra localizada na caixa de passagem elétrica no solo através de solda exotérmica.
- Ver o "Detalhe 3" e "Detalhe 4" para detalhes do aterramento do poste metálico.
- Ver demais características no projeto arquitetônico E PROJETO ESTRUTURAL

Eletroduto Enterrado no Solo
- OS ELETRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS EM PROJETO OU SEM INDICAÇÃO ESPECÍFICA SERÃO ELETRODUTOS FLEXÍVEIS, CORRUGADOS DE PVC.
- OS ELETRODUTOS COM INDICAÇÃO "KL" DEVERÃO SER DO TIPO "KANALEX"
- OS ELETRODUTOS COM INDICAÇÃO "FG" DEVERÃO SER DE AÇO GALVANIZADO À FOGO PESADO
- OS ELETRODUTOS COM INDICAÇÃO "PVC" DEVERÃO SER RÍGIDOS DE PVC

2 K 4 Ø1"
DETALHE DE FIXAÇÃO ELÉTRICA:
Fixação de Eletrodutos, Caixas e Afins respectivamente com número do circuito, comando do retorno, bitola do condutor e diâmetro do eletroduto



7 Implantação
ESCALA - 1:1000

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

MEU CAMPINHO

OBRA: **Construção de Quadra Poliesportiva**
PROP.: **Prefeitura Municipal de Bandeirantes**

ÁREAS: **-Terreno = 3971,41m²**
-Área da Quadra Poliesportiva = 649,33m²

ENDEREÇO: **Rua Manoel Rouco Fraga, S/N - Conj. Res. João Theodoro da Silva - Área Institucional**
MAIO / 2024

ARQUIVO: - ESCALA: INDICADA
DESENHISTA: Guilherme Adriana - FORMATO: DWG
REFERÊNCIA: **PROJETO ELÉTRICO**
PROJETO: - PROPRIETÁRIO: - FOLHA: **ÚNICA**