



RODOVIÁRIA
ÁREA: 961,12m²
ESC 1/100

LEGENDA / SIMBOLOGIA		VER FOLHA 06/06 PARA OS DETALHES	
	EXTINTOR PÔ ABC PORTÁTIL COM CARGA DE 2-A-20-B-C		DETALHE 01 FOLHA 06/06
	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 30 LEDS		DETALHE 02 FOLHA 06/06
	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA		DETALHE 03 FOLHA 06/06
	DIREÇÃO DE FLUXO DA ROTA DE FUGA		
	SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA		
	ACESSO DE GUARNIÇÃO À EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO		
	TRIPÊ P/ APOIO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO		

DIMENSIONAMENTO DAS SAÍDAS RODOVIÁRIA
CLASSIFICAÇÃO
F4-Uma pessoa por 3 m² de área
ÁREA= 815,8m²
Cal = 815,8/3=271,93
Pop.= 272pessoas
DIMENSIONAMENTO DOS ACESSOS E DESCARGA:
N=P $\frac{272}{100}$ = 2,72/3UP=1,65m
Ca
DIMENSIONAMENTO DAS PORTAS:
N=P $\frac{272}{100}$ = 2,72/3UP=1,65m
Ca
(E) Por "Área" entende-se a "Área do pavimento" que abriga a população em foco, exceto as áreas de sanitários, escadas, rampas e corredores, quando discriminado o tipo de área (por ex.: área do alojamento), é a área útil interna da dependência em questão.
Como a edificação possui 2 saídas de emergência, com um vão livre total de 400 cm, que corresponde a 7UP, segundo o item "a" do sub-item 5.4.2.1 da NPT 011, estas 7UP satisfazem o número de UP necessárias para evacuação dessa edificação.

Controle de Materiais de Acabamento e Revestimento (CMARS)
PISOS:
Embarque, Sala de embarque, Espera pública, Guichê garcia, Guichê princesa, Gichê, Loja/banca, Circulação, Lanchonete I, Praça de alimentação, Lanchonet II, Sala de ADM/DML e Sala de descanso.....Classe II-A
WC Fem, WC Masc, Fraldário.....Classe I

Controle de Materiais de Acabamento e Revestimento (CMARS)
TETO/FORRO:
Embarque.....Classe I
Sala de embarque, Espera pública, Guichê garcia, Guichê princesa, Gichê, Loja/banca, Circulação, Lanchonete I, Praça de alimentação, Lanchonet II, Sala de ADM/DML, Sala de descanso, WC Fem, WC Masc e Fraldário.....Classe II-A

PAREDE/ACABAMENTO:
WC Fem, WC Masc e Fraldário.....Classe II-A
PAREDE/REVESTIMENTO:
Sala de embarque, Espera pública, Guichê garcia, Guichê princesa, Gichê, Loja/banca, Circulação, Lanchonete I, Praça de alimentação, Lanchonet II, Sala de ADM/DML e Sala de descanso.....Classe I

PROJETO DESENHADO E COTADO EM METROS.

Obra / Endereço TERMINAL RODOVIÁRIO BANDEIRANTES - Edificação existente desde dezembro de 1981. Rua Pref. Rafael Antonacci, entre ruas: Rua São Paulo e Av. Edelina Meneghel Rando, s/n		
Área Área= 961,12m²	Ocupação F-4 - Terminais rodoviários e ferroviários.	Para uso do CBMPR
Prancha 03 06	Conteúdo da Prancha Planta baixa, Legenda	
Proprietário PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES CNPJ - 76.235.753/0001-48		Data 14/05/2024
Escala: 1/100	Responsável Técnico Wesley Merville Silva - CREA - 141127772-4 Engº Segurança do Trabalho	EQUIPE HVSS